



RESPUESTAS A PREGUNTAS SPM-GIN-0825-2010

PREGUNTA 1: Las válvulas que solicitan hacen referencia a Válvulas de Tipo Axial o es otro tipo de valvulería.

RESPUESTA A PREGUNTA 1: El objeto del proceso SPM-GIN-0825-2010 indica la instalación del sistema de venteo de 3" en línea de 22", no contempla el suministro de las válvulas, las cuales TGI S.A ESP entregará al oferente ganador del proceso de contratación, de acuerdo como se indica tanto en el objeto como en el numeral 2 de la solicitud de ofertas **ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN** "Suministro de todos los materiales necesarios para dejar instalada las dos (2) válvulas de 3". TGI solo suministrará las dos (2) válvulas de 3" ANSI 600."

PREGUNTA 2: ¿Cuál es el sch de la tubería de 22"?

RESPUESTA A PREGUNTA 2: La tubería del Gasoducto en los puntos de instalación de los venteos es SCH 40.

PREGUNTA 3: ¿Qué posibilidad existe de que la limpieza a la pieza a instalar se realice con medios diferentes al sand-Blasting (debido a las condiciones del terreno y a las dimensiones de la pieza resulta muy oneroso llevar el equipo de sand- Blasting)?

RESPUESTA A PREGUNTA 3: Podrá realizarse preparación de superficie de acuerdo con lo contemplado en la SSPC -SP 2, "limpieza con herramientas manuales" y/o SSPC-SP 3, "limpieza con herramientas de poder", siempre y cuando se garantice los perfiles de rugosidad mínimos de anclaje para la aplicación de los recubrimientos.

Elaboró: GPR/ Sandra P. Díaz V, GIN/ Carlos F. León A.
Revisó: GIN/Fredi E. López S- Alvaro A. SEG/ Luis Raúl Carragajal- Samir Angarita
Aprobó: VOP/ Jorge Armando Pineda Sánchez