



RESPUESTAS A PREGUNTAS
SPLO-GPR-0870-2010

PREGUNTA 1: La soldadura para el hot tap de debe cotizar dentro de esta licitación?

RESPUESTA A PREGUNTA 1: Los trabajos de soldadura para el hot tap no están incluidos dentro del alcance de la solicitud de oferta. De acuerdo con la solicitud pública SPLO-GPR-0870-2010 en el ítem 2. ALCANCE, párrafo cuatro "Todos los costos necesarios de materiales, mano de obra, herramientas y equipos, para la construcción de un punto de salida para el suministro de gas natural a la estación de servicio "Combustibles Barbosa" , lo cual incluye el suministro y montaje de las facilidades mecánicas para realizar el control del sistema (conjunto válvula y actuador, válvulas de bola, transmisor de presión, by pass, tubería de acero, accesorios) y del suministro de los materiales y equipos requeridos para la conexión final en caliente (hot tap) sobre tubería de 2" al interior del city gate de la ciudad de Barbosa.", deben incluirse en la oferta.

Elaboró: GPR/Heriberto Gualdron-Mónica Mendoza-Sandra Díaz V.
Revisó: GPR/Sergio Blanco
Aprobó: GPR/Rafael D. Barragán